

令和2年度 最終処分場及び河川水質検査業務委託  
水質検査結果一覧

瀬古処分場 地下水 上流

項目	単位	検査結果 (地下水 上流)											
		令和2年										令和3年	
採取年月日	—	4月14日	5月12日	6月9日	7月14日	8月12日	9月8日	10月13日	11月10日	12月8日	1月12日	2月2日	3月2日
採取時刻	—	15:54	15:25	15:24	15:38	13:00	15:48	15:26	15:38	15:42	15:33	15:22	15:28
天候	—	晴	曇	晴	小雨	晴	晴	晴	曇	曇	曇	晴	曇
気温	℃	13.3	24.6	28.2	20.4	33.6	27.5	22.2	10.1	9.6	1.8	5.0	7.7
水温	℃	16.4	17.3	17.3	16.6	17.4	16.8	16.7	16.1	16.3	16.4	16.3	16.2
透視度	度	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上
電気伝導率 (EC)	mS/m	17	17	17	17	18	17	18	18	18	17	18	18

瀬古処分場 地下水 下流

項目	単位	検査結果 (地下水 下流)											
		令和2年										令和3年	
採取年月日	—	4月14日	5月12日	6月9日	7月14日	8月12日	9月8日	10月13日	11月10日	12月8日	1月12日	2月2日	3月2日
採取時刻	—	15:04	14:56	14:52	14:58	11:00	15:06	14:54	14:58	14:56	14:54	14:46	14:50
天候	—	晴	曇	晴	小雨	晴	晴	晴	曇	曇	曇	晴	曇
気温	℃	13.6	24.9	28.0	20.5	31.9	28.3	22.4	10.8	9.3	1.9	5.8	7.8
水温	℃	14.6	15.3	15.8	16.3	17.6	18.3	17.4	16.9	16.5	16.2	16.0	15.5
透視度	度	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上
電気伝導率 (EC)	mS/m	22	22	21	23	25	21	22	20	18	16	19	22

瀬古処分場 浸透水

項目	単位	検査結果 (浸透水)											
		令和2年										令和3年	
採取年月日	—	4月14日	5月12日	6月9日	7月14日	8月12日	9月8日	10月13日	11月10日	12月8日	1月12日	2月2日	3月2日
採取時刻	—	15:24	15:07	15:05	15:13	12:15	15:24	15:06	15:15	15:12	15:10	15:01	15:06
天候	—	晴	曇	晴	雨	晴	晴	晴	曇	曇	曇	晴	曇
気温	℃	13.2	24.1	28.2	20.5	34.8	28.1	22.0	10.4	9.6	1.7	5.2	7.8
水温	℃	14.4	15.6	16.8	21.8	21.4	23.9	21.1	18.9	17.3	15.8	13.8	13.7
透視度	度	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上
化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	1.2	0.9	0.7	1.7	1.1	1.2	1.1	1.0	1.0	0.8	0.9	0.9

※CODの管理基準・・・40mg/L以下

「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る基準を定める命令(総理府・厚生省令)」より