

令和4年度 最終処分場及び河川水質検査業務
水質検査結果一覧

瀬古処分場 上流

項目	単位	検査結果 (地下水)											
採取年月日	—	令和4年									令和5年		
		4月18日	5月10日	6月7日	7月6日	8月1日	9月7日	10月6日	11月1日	12月2日	1月24日	2月16日	3月14日
採取時刻	—	11:10	16:04	15:32	15:27	15:24	15:26	15:28	15:29	15:41	15:21	15:23	15:19
天候	—	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
気温	℃	14.5	22.5	23.0	35.5	35.9	31.3	19.8	13.8	8.5	5.6	8.0	17.2
水温	℃	16.8	17.0	17.1	16.8	17.5	17.2	16.7	17.4	16.2	16.2	16.5	16.7
透視度	度	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上
電気伝導率 (EC)	mS/m	16	16	17	17	18	18	18	19	18	18	18	18

瀬古処分場 下流

項目	単位	検査結果 (地下水)											
採取年月日	—	令和4年									令和5年		
		4月18日	5月10日	6月7日	7月6日	8月1日	9月7日	10月6日	11月1日	12月2日	1月24日	2月16日	3月14日
採取時刻	—	10:25	15:22	14:48	14:50	14:39	14:49	14:54	14:54	15:07	14:44	14:46	14:44
天候	—	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
気温	℃	15.8	23.0	22.5	35.5	36.2	31.8	20.0	13.8	9.5	5.8	9.0	17.2
水温	℃	14.7	14.9	15.6	16.6	17.8	18.2	17.7	17.2	16.1	16.1	16.0	15.5
透視度	度	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上
電気伝導率 (EC)	mS/m	20	22	19	20	22	23	22	20	21	19	19	20

瀬古処分場 浸透水

項目	単位	検査結果 (浸透水)											
採取年月日	—	令和4年									令和5年		
		4月18日	5月10日	6月7日	7月6日	8月1日	9月7日	10月6日	11月1日	12月2日	1月24日	2月16日	3月14日
採取時刻	—	10:54	15:36	15:07	15:04	15:00	15:04	15:11	15:09	15:22	15:00	15:01	14:57
天候	—	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
気温	℃	14.9	23.0	22.5	35.5	36.1	30.9	20.5	13.8	9.2	6.0	8.2	17.2
水温	℃	13.9	15.2	16.6	19.5	18.0	23.7	21.4	19.8	16.2	15.4	14.8	14.6
透視度	度	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上
化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	0.7	0.9	0.9	0.9	0.7	1.0	0.7	1.0	1.0	1.0	0.5未満	0.9

※CODの管理基準・・・40mg/L以下

「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る基準を定める命令(総理府・厚生省令)」より